福建福海创石油化工有限公司

[redacted]

1、应具备有效的 D1/D2 级及以上《中华人民共和国特种设备设计许可证》

[redacted]

量问题。

二 报价要求

1、参选单位应清楚了解本案硫磺回收装置 BJS 型换热器管束需要的相应设

[redacted]

三 供货要求

设计依据：依据买方提供的原始设计资料以及现场测绘尺寸进行设计

3.1 供货范围

重沸器管束 1 台，卖方应保证所供设备的完整性及正常运行

序号	设备名称位号	规格型号	主要技术参数要求
[redacted]			

换热管子制造厂家要求：天津钢管、宝钢、中兴能源、攀钢、江苏新长江、

[redacted]

的产品证明。

3.2 技术要求

3.2.1 换热器管束的设计与制造应遵循本技术条件及相关标准规范的要求；

本管束按 GB/T151-2014 中 I 级管束的要求进行制造、检验及验收；

[redacted]

3.2 性能保证

[redacted]

四、技术资料交付

技术资料交付清单

序号	名称	数量	提交日期
1	厂家资质及相关业绩	2C+1E	报名时
2	[redacted]	[redacted]	发货时
3	合格证	2C+1E	发货时
4	检测报告	2C+1E	发货时
5	送货单	2C+1E	发货时

6	制造监检报告	2C+1E	发货时

注：C—纸质资料，E—pdf版资料。

五、交货期

交货期：≤80天（扣除春节假期）（邮件通知中标日算起）；

六、运输包装、运输及验收

5.1 包装外部的标记应包括的内容有，产品名称、型号，数量，识别标志，出厂日期，制造厂名称，重量。

生产一团队

经办：2023.01.05　审核：2023.01.05　核准：王小祥 2023.01.05

设备管理部

经办：2023.01.05　审核：2023.1.5　核准：2023/1/9