

 镇海石化工程股份有限公司	管 道 表						档案号	250280C-管道
							设计阶段	详细工程设计
							专业	储运 改 0
							页码	共 2 页 第 1 页

福建福海创石油化工有限公司
福海创旧管廊E区一段抬高

注： 1 . 吹扫要求：■=需蒸汽吹扫；N=不需蒸汽吹扫。 2. 隔热类别：H=保温；C=保冷；ST/Ts=低压蒸汽伴热；EP=电伴热；HWT=热水伴热；P= 烫保温。

改								
说 明								
日 期	2025-05-23							
审 核	钟荣颖							
校 核	马炯飏							
设 计	张奕霖							

																		档案号		250280C-管道				
																		改		0				
																		页码		共 2 页 第 2 页				
序号					起止点		设计参数		工作参数		试验压力(G)		隔热要求		伴热管									
					起点	终点	℃	MPa(G)	正常	最高	正常	最高	MPa	气密 MPa	类别	材料	厚度 mm	根数	DN					
1	MS-11	500	3B2		2.0MPa 中压蒸汽	汽相	热电站	78-MS-02	260	2.7	230		2		4.24		H	硅酸铝	80		Y	GC2	SHC4	改造
2	HS-09	350	5B2		4.0MPa 高压蒸汽	汽相	热电站	PTA	400	4.78	375		4		10.33		H	硅酸铝	110		Y	GC1	SHC1	改造
3	HS-11	400	5B2		4.0MPa 高压蒸汽	汽相	热电站	78-HS-01	400	4.78	375		4		10.33		H	硅酸铝	110		Y	GC1	SHC1	改造
4	HHS-03	400	7H2		高高压蒸汽	汽相	热电站	78-HHS-02	360	10	340		9.8		16.09		H	硅酸铝	100		Y	GC1	SHC1	改造
5	SC-19	50	3B2		中压凝结水	液相	加裂化装置	硫磺回收装置	230	2.2	214		2		3.68		H	硅酸铝	70		N	GC2	SHC4	改造
6	SC-20	50	3B2		凝结水	液相	PSA装置	硫磺回收装置	200	1.7	180		0.9		2.77		H	硅酸铝	70		N	GC2	SHC4	改造
7	SC-29	200	3B2		凝结水	液相	78-SC-24	热电站	100	1	80		0.75		1.53		H	硅酸铝	60		N	GC2	SHC5	改造
8	DSW-16	250	2L2		除盐水	液相	78-DSW-01	热电站	80	1	常温	60	0.4		1.50		H	硅酸铝	30		N	GC2	SHC5	改造